

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace č. 2

K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky pod názvem:

Pořízení transformátoru 160 kVA v trafostanici KA_9156-Šumbark – Bazén

Spisové číslo veřejné zakázky: VZ/6/SSRZ/2023

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí

IČO: 00306754

DIČ: CZ00306754

E-mail: verejne-zakazky@ssrz.cz

Tel.: 596 415 765

Zastoupena: Ing. et Ing., Bc. Jiří Matějem, MBAce, ředitelem Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00306754>

Vysvětlení, změna podmínek zadávacího řízení č. 2

Na základě obdržené žádosti o vysvětlení podmínek zadávacího řízení ke shora uvedené veřejné zakázce sdělujeme následující:

Dotaz č. 1:

V Předmětu veřejné zakázky je definováno, že součástí je i d) elektro kabeláž, propoje, svody. Myslí tím zadavatel i výměnu NN vývodní a VN přívodní kabeláže k transformátoru?

Odpověď č. 1:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí:

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou veškeré potřebné kabely, propoje a svody pro řádnou integraci nově dodaného transformátoru. Pokud rozměry nově dodaného transformátoru neumožní napojení na stávající kabeláž NN a VN (bude tato kabeláž např. krátká) musí být tato kabeláž součástí dodávky, aby byl nově dodaný transformátor řádně integrován do trafostanice.

Dotaz č. 2:

Termín dokončení celého předmětu veřejné zakázky je do 60 (šedesáti) dnů ode dne účinnosti smlouvy.

Dodávky transformátorů se v současné době pohybují okolo cca 20 týdnů.

Lze navýšit termín dokončení díla na 24 týdnů?

Odpověď č. 2:

Po zhodnocení dotazu č. 2 Zadavatel přistoupil k prodloužení termínu plnění předmětu veřejné zakázky a to z důvodu aktuálních termínů lhůty dodání nového transformátoru (výrobní kapacity).

Délka předmětu plnění se tedy prodlužuje z původních 63 dní na 168 dní.

Na základě této změny se aktualizuje i znění Přílohy č. 2 Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace: Návrh Smlouvy o koupi a provedení výměny transformátoru, která je přílohou tohoto Vysvětlení, změny zadávací dokumentace č. 2

S ohledem na shora uvedené, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí: 09.11.2023 v 09:00:00 hodin

V Havířově dne 30. 10. 2023

.....

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

Ing. et. Ing. Bc. Jiří Matěj MBAce, ředitel