

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	
OZN.	POPIS
U	UMYVADLO KERAMICKÉ š. 550 MM (KOMPLET) BATERIE UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ, PÁK., CHROM SIFON , UPEVNŮVACÍ ŠROUBY,
U1	UMYVADLO KERAMICKÉ š. 550 MM (KOMPLET) BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁK., 2x ROH. VENT., CHROM SIFON , UPEVNŮVACÍ ŠROUBY, PŘÍPOJ. HAD.,
U2	UMYVADLO KERAMICKÉ š. 550 MM (KOMPLET) TLAČNÝ SAMOUZAVÍR. VENTIL UMYVADL., NA SMÍCH. VODU, VANDALUVZDOR. PROV. NA PŘÍVODU VODY TERMOSKOP. SMĚŠ. VENTIL 3/4" BEZPEČN. POJISTKA PROTI OPÁŘENÍ, FILTR. SÍTKA, ZPĚT. KL., PŘESNOST SM. 1°C
U-I	UMYVADLO KERAMICKÉ š. 550 MM PRO TĚL. POSTIŽENÉ (KOMPLET) BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁK., , CHROM 2x ROH. VENT. SIFON , UPEVNŮVACÍ ŠROUBY, PŘÍPOJ. HAD., MADLO DOD. STAVBY
DD	DVOUDŘEŽ NEREZOVÝ V LINCE PŘÍPOJENÍ BATERIE UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ, PÁK., CHROM SIFON
K	KLOZET KERAMICKÝ, ZÁVĚSNÝ (KOMPLET) ZÁVĚSNÝ SYSTÉM S NÁDRŽKOU, UPEVN. PRVKY, OVLÁDACÍ DESKA, SEDÁTKO, INTEGROV. VENTIL
K-I	KLOZET KERAMICKÝ, ZÁVĚSNÝ PRO TĚLES. POSTIŽENÉ (KOMPLET) ZÁVĚSNÝ SYSTÉM S NÁDRŽKOU, UPEVN. PRVKY, OVLÁDACÍ DESKA, SEDÁTKO, INTEGROV. VENTIL MADLO DOD. STAVBY
VL	VÝLEVKA KERAMICKÁ, STOJATÁ (KOMPLET) BATERIE PÁKOVÁ DŘEZOVÁ S PRODŁ. RAMÍNKEM, NÁSTĚN., CHROM
P	PISOÁR S AUTOMAT. SPLACHOVÁNÍM (KOMPLET) SIFON, UPEVN. PRVKY, INEGR. VENTIL, + ZDROJ PRO SKUPINU PIS
S	SPRCHOVÉ STÁNÍ (STAVEBNÍ K-CE) VČET. ŽLAB DLE DÉLKY STÁNÍ TLAČNÝ SAMOUZAVÍR. VENTIL SPRCH., NA SMÍCH. VODU, VANDALUVZDOR. PROV. V ÚPRAVĚ ODOL. PROTI VODNÍMU KAMENI NA PŘÍVODU VODY TERMOSKOP. SMĚŠ. VENTIL 3/4" BEZPEČN. POJISTKA PROTI OPÁŘENÍ, FILTR. SÍTKA, ZPĚT. KL., PŘESNOST SM. 1°C
S1	SPRCHOVÉ STÁNÍ (STAVEBNÍ K-CE) VČET. ŽLAB DLE DÉLKY STÁNÍ BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNÁ. PÁK. CHROM VČETNĚ RŮŽICE A PROPOJENÍ, VANDALUVZDOR. PROV. SIFON , UPEVNŮVACÍ ŠROUBY, PŘÍPOJ. HAD.,
PV	PODLAHOVÁ VPUŠŤ DN 100 SE ZÁPACH. UZÁVĚROU FUNKČNÍ I PŘI NEDOSTATKU VODY
VZT	PŘÍPOJENÍ ZAŘÍZENÍ VZT PŘÍPOJENÍ DLE POŽADAVKŮ ZPRACOVATELE VZT
H	HYDRANT D25, S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DL. 30,0 M
D	PŘÍPOJENÍ DŘEZU BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁK., 2x ROH. VENT., CHROM SIFON , UPEVNŮVACÍ ŠROUBY, PŘÍPOJ. HAD.,
G	PŘÍPOJENÍ GASTRO PŘÍPOJENÍ DLE POŽADAVKŮ ZPRACOVATELE GASTRO
TV	OHŘÍVAČ VODY 2000 L DODÁVKA PŘED. STAN CZT PŘÍPOJENÍ POJISTN. ARMATUR PŘES SIFON DO KANAL
TV2	EL. BOILER 100 L PŘÍPOJENÍ POJISTN. ARMATUR PŘES SIFON DO KANAL
Ž	PŘÍPOJENÍ ŽLABU (DN150) ŽLAB DODÁVKA STAVBY)
AP	PŘÍPOJENÍ AUT. PRAČKY KANAL. – SIFON PODOMÍTK. NAPOUŠTĚCÍ VENT.DN15 S PO VENT.
SS	PŘÍPOJENÍ SUŠÍČKY KANAL. – SIFON PODOMÍTK.

A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	M	5,0	10,0m	15,0	Bp v	±0,000 297,50
		10			20		30									
<div><div><div></div></div></div>																
AUTORIZACE											Ing. Jiří Žák – ČKAIT 1400348, AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO POZEMNÍ STAVBY					
<div><div><div><div><div></div></div><div>PROJECT</div></div><div>AS PROJECT s.r.o.</div><div>ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 326 870, WWW.ASPROJECT.EU</div></div></div>																
hlavní architekt				hlavní projektant				zodpovědný projektant				vypracoval				
ING. JIŘÍ ŽÁK				MICHAL TOMÁŠEK				ING. JAROSLAV KOVÁŘ				ING. JAROSLAV KOVÁŘ				
AKCE : TRÉNINKOVÁ HALA, TAJOVSKÉHO																
INVESTOR:		MĚSTO HAVÍŘOV SVORNOSTI 2, HAVÍŘOV – MĚSTO, 736 01 HAVÍŘOV 1										FORMÁT		2 x A4		
MÍSTO STAVBY:		k.ú. BLUDOVICE parc.č. st. 315/12, 315/11 MĚSTO HAVÍŘOV										DATUM		07/2025		
CHARAKTER STAVBY:		Novostavba										STUPEŇ DOK.		DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY		
DOKUMENTACE:		SO 01 ZIMNÍ STADION D.1.02.01 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE										Č. ZAKÁZKY		11/93/25		
												Č. ARCHIVNÍ		11/93/AS		
OBSAH:		ZI – LEGENDA ZAŘÍZ. PŘEDMĚTŮ										MĚŘÍTKO: SCHEMA		ČÍS. VÝKRESU: D.1.02.01.07		