

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace č. 1

K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky pod názvem:

Výměna chladicího registru venkovního kluziště

Spisové číslo veřejné zakázky: VZ/75/SSRZ/2026

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

Těšínská 1296/2a, 736 01 Havířov-Podlesí

IČO: 00306754

DIČ: CZ00306754

E-mail: verejne-zakazky@ssrz.cz

Tel.: 596 415 765

Zastoupena: PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M., ředitelem Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov

Profil zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/SSRZ>

Vysvětlení, změna podmínek zadávacího řízení č. 1

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zadavatel na základě obdržené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následující vysvětlení a změnu zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Vážený zadavateli,

žádáme o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace k tomuto:

1. Zadavatel v Technické specifikaci předmětu plnění bod 5 požaduje rozvodné potrubí chlazení PE jednoblašťové, modré max. Ø 20 mm.

*Dotaz: Je možné tento požadavek splnit s použitím **PPR potrubí, jednoblašťové, zelené barvy**?*

*2. Zadavatel požaduje: „Krycí děrovaná plachta **nad nosným roštem** s rozvodným systémem chlazení, pod sportovním povrchem – zabraňuje vyplavení kameniva a usnadňuje tepelnou roztažnost povrchu“.*

Upozorňujeme, že není vhodné mezi rozvodné potrubí chlazení a led vkládat jakoukoliv další vrstvu. Požadovaná děrovaná plachta není žádným způsobem specifikována. Proto navrhujeme vypuštění této položky z předmětu dodávky. Pokud zadavatel trvá na této položce, žádáme o její přesnou specifikaci.

3. Položkový rozpočet uveřejněný zadavatelem obsahuje Položku č. 4 – specifikovanou takto:

*Kamenivo pro zásyp nových roštů, frakce 6–18 mm – komplet. Položka zahrnuje dodávku veškerého kameniva potřebného pro úplný zásyp nových roštů dle uchazečem nabízeného systému. Uchazeč zahrne do ceny veškeré množství kameniva nezbytné pro řádné provedení díla. Vzhledem ke geometrii roštů, roztečí potrubí a síle samotného potrubí, předepsané kamenivo nezapadne do volných prostor (mezer) mezi potrubím a roštem. Standardně taková kluziště provozujeme bez zásypu, pokud na zásypu zadavatel trvá, navrhujeme změnit specifikaci položky na jinou frakci – **ideálně písek**.*

Děkuji.

Odpověď zadavatele:

K bodu 1 – Rozvodné potrubí chlazení

Zadavatel **nepřipouští** nahrazení požadovaného PE potrubí potrubím PPR.

Požadavek na použití potrubí z materiálu PE zůstává zachován. Důvodem jsou požadované technické vlastnosti materiálu, zejména jeho vhodnost pro provoz při nízkých teplotách, mechanická odolnost, dlouhodobá životnost při venkovním použití a vhodnost pro použití v konstrukci chladicího registru. Současně materiál PE vykazuje vyšší tepelnou vodivost než běžné potrubí PP-R, což je pro funkci chladicího systému žádoucí.

Zadavatel současně upřesňuje, že **barva potrubí není rozhodujícím technickým požadavkem**. Dodavatel může nabídnout potrubí PE i v jiném barevném provedení, pokud prokáže splnění všech technických parametrů požadovaných zadávací dokumentací.

K bodu 2 – Krycí děrovaná plachta

Zadavatel po posouzení dotazu **nevypouští** tuto položku z předmětu plnění, avšak upřesňuje její technickou specifikaci.

Technická specifikace se doplňuje o následující požadavek:

Perforovaná krycí síťovina z polyesterové/PVC tkaniny, UV stabilní, plošná hmotnost minimálně 280 g/m², vhodná pro celoroční venkovní použití, s teplotním rozsahem minimálně –20 °C až +70 °C.

Účelem této vrstvy je oddělení zásypaného materiálu od sportovního povrchu, omezení pronikání zásypaného materiálu k povrchu a vytvoření kluzné vrstvy mezi nosným roštem a sportovním povrchem. Tím

dochází k omezení zachytávání sportovního povrchu o konstrukci roštu při teplotní roztažnosti a ke snížení rizika vzniku lokálních deformací povrchu.

K bodu 3 – Zásyp roštů

Zadavatel po posouzení dotazu mění technickou specifikaci položky zásypu.

Původní požadavek: **Kamenivo frakce 6–18 mm**

se nahrazuje požadavkem: **Kamenivo frakce 2–8 mm bez nulové frakce.**

Požadovaný zásyp musí zajistit vhodné vyplnění prostoru kolem rozvodného potrubí při zachování dostatečné propustnosti konstrukce pro srážkovou vodu mimo zimní provoz. Z tohoto důvodu zadavatel nepožaduje použití materiálu obsahujícího nulovou frakci.

Množství zásypového materiálu ponechává zadavatel na dodavateli podle konstrukce jím nabízeného systému, a to v rozsahu nezbytném pro kompletní a řádné provedení díla.

Změna zadávací dokumentace

Na základě výše uvedeného zadavatel mění technickou specifikaci předmětu plnění v části:

- upřesnění požadavků na krycí perforovanou síťovinu,
- změna specifikace zásypového materiálu z kameniva frakce **6–18 mm** na **kamenivo frakce 2–8 mm bez nulové frakce,**
- upřesnění, že požadavek na rozvodné potrubí se vztahuje na **materiál PE splňující požadované technické parametry,** přičemž barevné provedení potrubí není rozhodující.

Uvedené změny jsou obsaženy v příloze č. 3 výzvy – technická specifikace a č. 5 výzvy – položkový rozpočet.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na výše uvedené změny zadávací dokumentace zadavatel podle § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 10. 2026 do 08:00 hodin.**

PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M.

Digitální podpis: PhDr. Mgr.

PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M.

Nazim Afana, LL.M.,

17.09.2026 21:39

.....
Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M., ředitel